

## 附件 7

表 B.1 甘肃省建设工程消防验收基本情况记录表

编号：

工程名称			工程地址			现场检查日期	
建设单位			受理/备案凭证文号		联系人		联系电话
工程类别	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 ( <input type="checkbox"/> 装饰装修 <input type="checkbox"/> 改变用途 <input type="checkbox"/> 建筑保温)		使用性质			火灾危险性	
建筑面积 (m <sup>2</sup> )			占地面积 (m <sup>2</sup> )			建筑高度 (m)	层数
单项名称	评定结论	单项名称	评定结论	消防验收人员 (签名) :     年 月 日  建设工程消防验收现场评定意见:  <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:  消防验收现场评定负责人 (签名) :  年 月 日			
<input type="checkbox"/> 1. 建筑类别与耐火等级		<input type="checkbox"/> 11. 消火栓系统					
<input type="checkbox"/> 2. 总平面布局		<input type="checkbox"/> 12. 自动喷水灭火系统					
<input type="checkbox"/> 3. 平面布置		<input type="checkbox"/> 13. 火灾自动报警系统					
<input type="checkbox"/> 4. 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰		<input type="checkbox"/> 14. 防烟排烟系统及通风、空调系统防火					
<input type="checkbox"/> 5. 建筑内部装修防火		<input type="checkbox"/> 15. 消防电气					
<input type="checkbox"/> 6. 防火分隔		<input type="checkbox"/> 16. 建筑灭火器					
<input type="checkbox"/> 7. 防烟分隔		<input type="checkbox"/> 17. 泡沫灭火系统					
<input type="checkbox"/> 8. 防爆		<input type="checkbox"/> 18. 气体灭火系统					
<input type="checkbox"/> 9. 安全疏散		<input type="checkbox"/> 19. 其他:					
<input type="checkbox"/> 10. 消防电梯							

## 表 B.2 建筑类别与耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
1. 建筑类别与耐火等级	1.1 建筑类别	核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
	1.2 耐火等级	核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限				
		查阅相应资料，查看钢结构件防火处理				
2. 总平面布局	2.1 防火间距	测量消防设计文件中有要求的防火间距	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
	2.2 消防车道	查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物	符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用			
		查看设置形式，坡度、承载力、回车场等				
	2.3 消防车登高面	查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置				
2.4 消防车登高操作场地	查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木，架空管线等	符合消防技术标准和消防设计文件要求				
3. 平面布置	3.1 消防控制室	查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
		查看管道布置、防淹措施	与消防设施无关的电气线路及管路穿越			
	3.2 消防水泵房	查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
		查看防淹措施				
3.3 民用建筑中其他特殊场所	查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔					
3.4 工业建筑中其他特殊场所	查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔					

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 表 B.3 建筑外墙、屋面保温、建筑装修防火验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
4. 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰	4.1 建筑外墙和屋面保温	核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	4.2 建筑外墙装饰	查阅有关防火性能证明文件						
5. 建筑内部装修防火	5.1 装修情况	现场核对装修范围、使用功能						
	5.2 纺织织物	查看有关防火性能证明文件、施工记录						
	5.3 木质材料							
	5.4 高分子合成材料							
	5.5 复合材料							
	5.6 其他材料							
	5.7 电气安装与装修	查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施						
5.8 对消防设施影响	查看影响消防设施的使用功能	不应影响消防设施的使用功能						
5.9 对疏散设施影响	查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度	不妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量						

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.4 防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
6. 防火分隔	6.1 防火分区	核对防火分区的位置、形式及完整性	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	6.2 防火墙	查看设置位置及方式，查看防火封堵情况						
		核查墙的燃烧性能						
	6.3 防火卷帘	查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能，抽查防火卷帘，并核对其证明文件						
	6.4 防火门、窗	查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量						
		测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能						
	6.5 竖向管道井	查看设置位置和检查门的设置						
查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性								
6.6 其他有防火分隔要求的部位	查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵							
7. 防烟分隔	7.1 防烟分区	核对防烟分区的设置位置、形式及完整性	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	7.2 分隔设施	查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能						
8. 防爆	8.1 泄压设施	查看泄压设施的设置，核对泄压口面积、泄压形式	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		核对泄压口面积、泄压形式						
	8.2 防静电、防积聚、防流散等措施	查看设置形式						

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.5 安全疏散、消防电梯验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
9.安全疏散	9.1 安全出口	查看设置形式、位置和数量	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看疏散楼梯间、前室的防烟措施						
		查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口防火分隔设置情况						
		查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯间的防火分隔						
		测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积						
	9.2 疏散门	查看疏散门的设置位置、形式和开启方向						
		测量疏散宽度						
		测试逃生门锁装置						
	9.3 疏散走道	查看设置位置						
		查看排烟条件						
		测量疏散宽度、疏散距离						
	9.4 避难层(间)	查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔						
		测量有效避难面积						
		查看防烟条件						
		查看疏散楼梯间、消防电梯设置						
	9.5 消防应急照明和疏散指示标志	查看消防应急照明和疏散指示系统设置。(集中控制型/非集中控制型)		符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致				
		查看应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱						
查看灯具配电线路、系统通信线路布线及线缆种类、敷设方式、管路和槽盒的材质								

## 表 B.5 安全疏散、消防电梯验收检查记录表（续）

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
9.安全疏散	9.5 消防应急照明和疏散指示标志	查看灯具类别、型号、数量、安装位置、间距	符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致					
		查看设置场所，测试应急功能及照明						
		查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志						
		抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件						
10. 消防电梯	10.1 消防电梯	查看设置位置、数量	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看前室门的设置形式，测量前室的面积，短边长度						
		查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能						
		查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用操作按钮						
		查看轿箱内装修材料	应为不燃材料					

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 表 B.6 消火栓系统验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定	
11. 消火栓系统	11.1 供水水源	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
		查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力							
	11.2 消防水池	查看设置位置、水位显示与报警装置							
		核对有效容量、溢泄水装置、通气管							
	11.3 消防水泵	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识						
		查看吸水方式	自灌式引水或其他可靠的引水措施						
		测试水泵手动和自动启停	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
		测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换							
		查看消防水泵启动控制装置							
		测试水锤消除设施后的压力							
	抽查消防泵组								
	11.4 消防给水设备	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
		测试稳压泵的稳压功能							
		抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等							
	11.5 消防水箱	查看设置位置、水位显示与报警装置	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
核对有效容量									
查看确保水量的措施，管网连接									

## 表 B.6 消火栓系统验收检查记录表（续）

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
11. 消火栓系统	11.6 管网	核实管网结构形式、供水方式	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施						
		查看管网组件：闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀的设置						
	11.7 室外消火栓及取水口	查看数量、设置位置、标识	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		测试压力、流量						
		消防车取水口						
		抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等						
	11.8 室内消火栓	查看同层设置数量、间距、位置	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看消火栓规格、型号						
		查看栓口设置						
		查看标识、消火栓箱组件						
		抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等						
	11.9 水泵结合器	抽查水泵结合器，查看数量、设置位置、标识，测试充水情况	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
11.10 系统功能	测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）	流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求						
	测试压力开关或流量开关自动启泵功能	应能启动水泵，水泵不能自动停止						
	测试控制室直接启动消防水泵功能	应能启动水泵，有反馈信号显示						

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 表 B.7 自动喷水灭火系统验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
12. 自动喷水灭火系统	12.1 供水水源	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力						
	12.2 消防水池	查看设置位置、水位显示与报警装置						
		核对有效容量、溢泄水装置、通气管						
	12.3 消防水泵	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀所在常开位置，并有明显标志					
		查看吸水方式	自灌式引水或其他可靠的引水措施					
		测试水泵启停	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换						
		抽查消防泵组						
		查看消防水泵启动控制装置						
	测试水锤消除设施后的压力							
	12.4 气压给水设备	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		测试稳压泵的稳压功能						
		布置抽查消防气压给水设备，增压稳压给水设备等						
	12.5 消防水箱	查看设置位置	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		核对容量						
		查看补水措施						
查看确保水量的措施，管网连接								

## 表 B.7 自动喷水灭火系统验收检查记录表(续 1)

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
12.自动喷水灭火系统	12.6 报警阀组	查看设置位置及组件	位置正确, 组件齐全并符合产品要求					
		测试系统流量、压力	系统流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看水力警铃设置是否在有人值守位置, 测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强	位置正确, 水力警铃喷嘴处压力及警铃声强符合消防技术标准要求					
		测试雨淋阀	打开手动试水阀或电磁阀, 雨淋阀组动作可靠					
		查看控制阀状态	锁定在常开位置					
		测试压力开关动作后, 消防水泵及联动设备的启动, 信号反馈	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		排水设施设置情况	房间内装有便于使用的排水设施					
		抽查报警阀, 并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致					
	12.7 管网	核实管网结构形式、供水方式	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施						
		查看管网排水坡度及辅助排水设施						
		查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀						
		查看管网组件: 闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置						
		测试干式系统、预作用系统的管道充水时间						
		查看配水支管、配水管, 配水干管设置的支架、吊架和防晃支架、						
抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等等, 并核对其证明文件								

## 表 B.7 自动喷水灭火系统验收检查记录表(续 2)

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
12. 自动喷水灭火系统	12.8 喷头	查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看喷头安装间距、喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离						
		查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头	采取防护措施					
		查看有碰撞危险场所安装的喷头	应加设防护罩					
		查看备用喷头	各种不同规格的喷头均应有备用品,其数量不应小于安装总数的 1%,且每种备用喷头不应少于 10 个					
		抽查喷头	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	12.9 水泵结合器	抽查水泵结合器,查看数量,设置位置、标识,测试充水情况	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	12.10 系统功能	测试报警阀、水力警铃动作情况	报警阀动作、水力警铃应鸣响					
		测试水流指示器动作情况	应有反馈信号显示					
		测试报警阀、水力警铃动作情况	报警阀动作、水力警铃应鸣响					
		测试水流指示器动作情况	应有反馈信号显示					
		测试压力开关动作情况	打开试水阀放水,压力开关应动作,并有反馈信号显示					
		测试雨淋阀动作情况	电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示					
		测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况	启动消防水泵,并应有反馈信号显示					
		测试干式系统加速器动作情况	应有反馈信号显示					
测试其他联动控制设备情况								

消防验收人员: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.8 火灾自动报警系统验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
13.火灾自动报警系统	13.1 系统形式	查看系统的设置形式	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	13.2 火灾探测器	测试其报警功能						
		查看设置位置						
		查看规格、选型、，短路隔离器的设置						
		核对同区域数量						
		抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致					
	13.3 消防通讯	测试消防电话通话功能	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看消防电话设置位置、核对数量						
		测试外线电话						
		抽查消防电话,并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致					
	13.4 布线	查看线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	13.5 应急广播及报警装置	功能实验						
		查看设置位置、核对同区域数量						
	抽查消防应急广播设置、火灾报警装置,并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致						

## 表 B.8 火灾自动报警系统验收检查记录表(续)

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
13. 火灾自动报警系统	13.6 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置	查看设备选型、规格	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看设备布置						
		查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能						
		查看对相关设备联动控制功能						
		消防电源及主、备切换	符合消防技术标准和消防设计文件要求，自动切换功能正常					
		消防电源监控器的安装						
		抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等，并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致					
	13.7 系统功能	故障报警	显示位置准确，有声光、光报警并打印					
		探测器报警、手动报警	显示位置准确，有声光、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号					
		测试设备联动控制功能	联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求					

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.9 防排烟系统及通风、空调系统防火验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
14. 防排烟系统及通风、空调系统防火	14.1 系统设置	查看系统的设置形式	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
	14.2 自然排烟	查看设置位置						
		查看外窗开启方式，测量有效开启面积						
	14.3 机械排烟正压送风	查看设置位置、数量、形式						
		电动、手动开启和复位						
	14.4 排烟风机	查看设置位置和数量						
		查看种类、规格、型号						
		查看排烟风机						
		查看供电情况		有主备电源，自动切换正常				
	14.5 管道	管道布置、材质及保温材料						
		14.6 防火阀排烟防火阀	查看位置设置、型号	符合消防技术标准和消防设计文件要求				
			查验同层设置数量					
			抽查防火阀、排烟防火阀					
	14.7 系统功能	测试功能	关闭和复位正常					
		测试远程直接启动风机	正常启动，并有反馈信号					
		测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能	动作正确					
联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压		符合消防技术标准和消防设计文件要求						
	测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈							

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.10 消防电气验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
15. 消防电气	15.1 消防电源	查看消防负荷等级、供电形式	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
	15.2 备用发电机	查验备用发电机规格、型号及功率				
		查看设置位置及燃料配备				
	15.3 柴油发电机房	测试应急启动发电机	启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常			
		查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
		测试应急照明	正常照度			
	15.4 变配电房	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
		测试应急照明	正常照度			
	15.5 其他备用电源	EPS 或 UPS 等	符合消防技术标准和消防设计文件要求			
	15.6 消防配电	查看消防用电设备是否设置专用供电回路				
		查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置				
		查看配电线路敷设及防护措施				
	15.7 用电设施	查看架空线路与保护对象的间距				
		开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施				
15.8 电气火灾监控系统	电气火灾监控系统的设置					
	抽查电气火灾监控探测器、电气防火监控设备，并核对其证明文件					

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 表 B.11 建筑灭火器验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定
16. 建筑灭火器	16.1 配置	查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		抽查灭火器，并核对其证明文件	与消防产品市场准入证明文件一致					
	16.2 布置	测量灭火器设置点距离	符合消防技术标准和消防设计文件要求					
		查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境						
		查看设置点的设置数量						

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 表 B.12 泡沫、气体灭火系统验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	检查数量	验收检查情况	子项评定是否合格	单项评定	
17. 泡沫灭火系统	17.1 泡沫灭火系统防护区	查看保护对象的设置位置、性质、环境温度、核对系统选型	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
	17.2 泡沫储罐	设置位置							
		查验泡沫灭火剂种类和数量							
		抽查泡沫灭火剂							
	17.3 泡沫比例混合，泡沫发生装置	查看其规格，型号							
		查看设置位置及安装							
		抽查泡沫灭火设备							
	17.4 系统功能	查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数							
查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率									
18. 气体灭火系统	18.1 防护区	查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类	符合消防技术标准和消防设计文件要求						
		估算防护区几何尺寸、开口面积							
		查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况							
		查看疏散通道、标识和应急照明							
		查看出入口处声光警报装置设置和安全标志							
		查看排气或泄压装置设置							
	18.2 储存装置间	查看设置位置							
		查看通道、应急照明设置							
		查看其它安全措施							
	18.3 灭火剂储存装置	查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志							
		查验灭火剂充装量、压力、备用量							
		抽查气体灭火剂							

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表 B.13 其他消防设施验收检查记录表

单项名称	子项名称	内容和方法	要求	检查部位	验收检查情况	单项评定
19. 其他	19.1*****					
	19.2*****					

消防验收人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日